



AVISO PÚBLICO

Comunicado no. 22PN-05

Peyton Zylke
Comunicaciones corporativas
UL
847.226.3483
Peyton.Zylke@ul.com

UL advierte de las marcas de UL no autorizadas en extintores de incendios

NORTHBROOK, IL, (29 de abril de 2022) — La siguiente es una notificación de UL de que los extintores de incendios Hyprex identificados a continuación llevan marcas de certificación de UL no autorizadas. Estos extintores de incendios no han sido evaluados por UL de acuerdo con las normas adecuadas de seguridad y no se sabe si cumplen con cualquiera de los requisitos de seguridad.

Nombre del producto: Extintor de incendios con nanotecnología de enfriamiento rápido Hyprex

Solución: Este producto debe retirarse del servicio. UL recomienda que los usuarios mantengan un extintor de incendios certificado por UL en un lugar de fácil acceso para usar en caso de incendio.

Identificación en los productos:

La marca de certificación de UL no autorizada aparece en el extintor encima del código de barras.



Hyprex
Nanotecnología de enfriamiento rápido
Extintor de incendios
Modelo Hyprex 460
Fabricado por Ominyo

Fotografías:



Se sabe que es distribuido por: Omniyo PTE LTD, Omniyo SDN BHD y otros vendedores en línea en plataformas de comercio electrónico.