

AVIS PUBLIC


Communiqué n° 22PN-17

Peyton Zylke
Communications d'entreprise
Solutions UL
1 847 226-3483
Peyton.Zylke@ul.com

Solutions UL met en garde contre les marques UL non autorisées sur les systèmes d'extinction à agent halogéné propre

Northbrook, Illinois – (15 septembre 2022)– Ce qui suit est un avis de Solutions UL indiquant que les systèmes d'extinction à agent halogéné propre identifiés ci-dessous portent des marques d'homologation UL non autorisées pour les États-Unis et sont illustrés sur la photo 1 ci-dessous. Ces systèmes d'extinction à agent halogéné propre par Solutions UL pour en vérifier la conformité aux normes de sécurité appropriées et leur conformité aux exigences en matière de sécurité est inconnue.

Bien que les systèmes d'extinction à agent halogéné propre portent le nom de marque « SRI » de Steel Recon Industries Sdn Bhd et le numéro de certification UL « EX27164 », les systèmes d'extinction à agent halogéné propre n'ont pas été fabriqués par Steel Recon Industries Sdn Bhd et ne sont pas affiliés à cette dernière.

L'avis ne couvre pas les systèmes d'extinction autorisés fabriqués par Steel Recon Industries Sdn Bhd illustrés à la photo 2 ci-dessous. Le produit autorisé peut être identifié par le nom de marque Steel Recon Industries « SRI » embossé sur l'assemblage de la vanne et est également fourni avec un actionneur de solénoïde et un manomètre qui portent tous deux une marque de composant UL reconnue «  ». Le produit non autorisé n'affiche aucune de ces caractéristiques.

Nom du produit : Unités du système d'extinction à agent halogéné propre

Solution : UL recommande que ces produits soient mis hors service.

Identification sur les produits :

Les systèmes d'extinction à agent halogéné propre portent des marques de certification UL non autorisées et les éléments suivants :

SR-200
SYSTÈME D'EXTINCTION D'INCENDIE
UNITÉ DE SYSTÈME D'EXTINCTION À AGENT HALOGÉNÉ PROPRE



LISTED
EX27164
SRI

Photos :

1. Les systèmes d'extinction à agent halogéné propre portant des marques de certification UL **non autorisées** couvertes par le présent avis sont illustrés dans les photographies ci-dessous :



2. Les systèmes d'extinction à agent halogéné propre portant les marques de certification UL **autorisées**, **non** couvertes par le présent avis, sont illustrés dans les photographies ci-dessous et sont fournis à titre de comparaison seulement :



Emplacement : Les systèmes d'extinction à agent halogéné propre portant des marques de certification UL non autorisées, illustrées à la photo 1, ont été trouvés au Bangladesh. Ils pourraient être distribués dans d'autres régions.

À propos d'UL

UL est un acteur mondial de premier plan spécialisé dans les sciences de la sécurité. UL propose des services de test, d'inspection et de certification (TIC, *Testing, Inspection and Certification*), de formation et de conseil, des solutions de gestion des risques et des informations commerciales essentielles pour aider ses clients, présents dans plus de 100 pays, à atteindre leurs objectifs en matière de protection, de sécurité et de durabilité. Ses connaissances approfondies des produits et son expertise des chaînes d'approvisionnement font d'UL un partenaire de choix pour les clients confrontés à des défis complexes. Pour en savoir plus, consultez le site UL.com.